

**EB700 07 - 2 Heit vinna öryggisreglur Isavia**
**Samþykkjandi:** Þjónustustjóri KEF

**1 Öryggiskröfur Isavia vegna heitrar vinnu (logavinna)**

Ábyrgðarmaður verks merkir við gátlistann eins og við á og staðfestir þar með að hann hefur kynnt sér og starfsmönnum sínum gildandi öryggisreglur Isavia vegna heitrar vinnu. Áður en leyfi tekur gildi fer flugvallarþjónusta Isavia fer yfir gátlistann og gengur úr skugga um að öryggis búnaður sé til staðar og viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar.

Atriði	Já	Á ekki við	Hver sér um
Er slökkvibúnaður á staðnum, tvö 6kg tæki, 1stk. léttvatns og 1stk. dufttæki			Verktaki
Er slökkvibúnaður á staðnum við þakvinnu, þrjú 6kg tæki, 1 stk. duft- og 2 stk. léttvatns tæki			Verktaki
Er vatnsúðakerfi virkt			Isavia
Er búið að yfirfara og þrifa vinnusvæði og bleyta eftir þörfum			Verktaki
Er búið að fjarlægja brennanleg efni eða þau varin áður en vinna hefst			Verktaki
Er búið að fjarlægja hættuleg og/eða sprengifim efni			Isavia/ verktaki
Er viðeigandi persónuhlífar notaðar			Verktaki
Er stöðug brunavakt skipulögð á meðan verki stendur og 60 mín eftir verklok			Verktaki
Er brunavakt á meðan á verki stendur (líka á matar og kaffitíma)			Verktaki
Er búið að fara yfir hvar næsta brunaslanga er staðsett			Verktaki
Er búið að meta varmaleiðni og hylja byggingarhluta m.t.t íkveikjuhættu, þarf í framhaldinu að einangra eða verja byggingarhluta eða búnað			Verktaki
Er slökkvibíll til staðar vegna vinnu nærri eldsneytislögnum/brunnum			Isavia
Er búið að meta áhættu á íkveikju t.d. gróðureldi [íkveikju]			Verktaki
Er búið að mæla súrefnisinnihald í lokuðu rými áður en vinna hefst			Verktaki
Er búið að kanna hvort eldur eða neisti geti borist milli rýma t.d. um rifur og sprungur í gólfi eða lofti vinnusvæðis			Verktaki
Er búið að afmarka og eða skerma af vinnusvæði (s.s. keilur, borði, bráðabirgðaveggir)			Verktaki
Þarf að aftengja reykskynjara og/eða vatnsúðakerfi			Isavia
Er tryggt að hægt sé að hringja á 1 1 2 á meðan á vinnu stendur			Verktaki
Er til áhættumat fyrir verkið (á alltaf að vera til staðar)?			Verktaki
Ábyrgðaraðili verks skal tilkynna verklok til rekstrarstjórnstöðvar <a href="mailto:tops@kefairport.is">tops@kefairport.is</a> / 425 6200			Verktaki
Er búið að hreinsa vinnusvæði utandyra og fjarlægja FOD			
Verktaka ber að tilkynna atvik (slys,tjón,næstum atvik) á <a href="http://isavia.is/oryggistilkynningar">isavia.is/oryggistilkynningar</a>			

Útprintunin er gild ef útgáfunúmer er sama og rafræns eintaks rekstrarhandbókar

**EB700 07 - 2 Heit vinna öryggisreglur Isavia**

Samþykkjandi: Þjónustustjóri KEF

Athugasemdir

Vaktstjóri flugvallarþjónustu Isavia

Ábyrgðaraðili verks

Útprentunin er gild ef útgáfunúmer er sama og rafræns eintaks rekstrarhandbókar